

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 6/12/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	421,216	32,020	31,655	47.5	29.9
Centro Operacional Chinchá	179,054	14,291	10,386	NA	26.9
City Gate de Independencia	0	0	0	43.4	37.9
Total Distribuido	600,270	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	2,110	492	0	3.7	24.5
Centro Operacional Chinchá	PE	19,043	1,003	548	3.7	26.9
	AC	157,901	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	7,412	729	137	3.7	35.2
	AC	31,414	4,141	176	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	4,394	1,074	0	3.5	28.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	4.1	25.2
	PE	12,724	753	320	3.6	
City Gate Ica	AC	134,410	NA	NA	17.0	18.6
	PE	526	72	0	3.3	
City Gate Nasca	PE	526	72	0	3.3	42.9
City Gate Marcona	PE	773	33	30	3.0	35.9
Troncal H-P ⁴	AC	178,007	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,794	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	46,310	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	131,697	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,441	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,938	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	271,122	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica