

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7/12/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	389,683	25,697	25,431	46.7	30.5
Centro Operacional Chinchá	220,978	13,844	12,025	NA	26.6
City Gate de Independencia	32,278	5,250	4,559	40.7	25.6
Total Distribuido	642,939	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	9,851	1,349	0	3.7	21.3
Centro Operacional Chinchá	PE	22,012	1,210	606	3.6	26.6
	AC	189,115	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	17,453	1,291	120	3.6	35.1
	AC	30,977	3,598	489	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,899	1,490	0	3.5	22.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,610	2,417	0	4.1	24.3
City Gate Ica	PE	14,791	767	456	3.6	18.1
	AC	131,128	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE	585	82	0	3.3	41.4
City Gate Marcona	PE	758	35	29	3.0	33.5
Troncal H-P ⁴	AC	173,743	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	49,151	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	32,278	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,331	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	9,984	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	120,427	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	63,198	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	78,798	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	346,333	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica