

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 8/12/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	416,490	25,637	25,249	46.9	30.5
Centro Operacional Chinchá	174,230	15,432	8,698	NA	26.9
City Gate de Independencia	22,658	5,418	5,464	41.0	37.9
Total Distribuido	613,378	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	5,702	884	0	3.7	21.3
Centro Operacional Chinchá	PE	22,240	1,210	651	3.7	26.9
	AC	146,288	NA	NA	17.3	
Centro Operacional Pisco	PE	17,155	1,275	448	3.6	35.9
	AC	17,724	1,320	458	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,311	1,497	0	3.5	24.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,163	2,421	0	4.1	24.9
	PE	14,721	788	420	3.6	
City Gate Ica	AC	126,312	NA	NA	17.0	18.6
	PE	581	83	2	3.3	
City Gate Nasca	PE	764	33	30	2.9	35.9
Troncal H-P ⁴	AC	177,187	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	39,696	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	875	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	22,658	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	45,052	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	132,135	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	58,961	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,786	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	280,786	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica