

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9/12/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	414,890	21,584	21,345	46.4	30.9
Centro Operacional Chinchá	214,397	16,094	14,066	NA	27.1
City Gate de Independencia	35,947	4,545	3,980	40.9	37.9
Total Distribuido	665,234	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	11,358	1,301	0	3.7	21.3
Centro Operacional Chinchá	PE	22,845	1,160	705	3.6	27.1
	AC	180,194	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE	16,975	1,208	443	3.7	35.1
	AC	17,962	1,275	454	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,119	1,358	0	3.4	26.1
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,036	2,410	0	4.1	25.2
	PE	14,706	752	465	3.6	
City Gate Ica	AC	144,324	NA	NA	17.0	32.6
	PE	571	80	0	3.3	
City Gate Nasca	PE	754	34	29	2.8	31.8
City Gate Marcona	AC	174,172	NA	NA	NA	NA
Troncal H-P ⁴	AC	45,700	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	0	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	35,947	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,988	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,172	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	127,012	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,882	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,760	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	323,903	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica