

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 11/12/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	378,190	34,525	78,417	44.6	31.1
Centro Operacional Chincha	246,222	12,500	16,269	NA	28.2
City Gate de Independencia	17,063	2,600	2,669	41.5	31.1
Total Distribuido	641,475	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 8,774	1,296	0	3.6	23.9
Centro Operacional Chincha	PE 21,279	1,301	567	3.6	28.2
	AC 216,169	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 13,500	1,067	290	3.6	36.1
	AC 45,994	5,137	408	17.3	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 10,844	1,452	0	3.4	25.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,845	2,425	0	4.1	25.4
City Gate Ica	PE 14,666	766	446	3.6	28.7
	AC 142,445	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE 565	77	1	3.3	29.3
City Gate Marcona	PE 847	39	32	2.9	30.5
Troncal H-P ⁴	AC 196,600	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 35,089	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	17,063	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	43,190	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,139	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	150,271	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,648	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	77,188	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	369,182	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Ángel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica