

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14/12/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	448,678	29,608	29,284	46.5	32.3
Centro Operacional Chinchá	170,595	11,258	9,637	NA	30.4
City Gate de Independencia	9,696	5,902	4,543	40.5	36.2
Total Distribuido	628,969	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	10,193	1,268	0	3.7	22.3
Centro Operacional Chinchá	PE	22,187	1,335	608	3.6	30.4
	AC	138,215	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	18,415	1,288	448	3.6	35.9
	AC	43,393	4,349	555	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	10,308	1,459	0	3.4	24.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,324	2,422	0	4.1	26.0
City Gate Ica	PE	14,339	766	378	3.6	32.8
	AC	137,858	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE	579	81	0	3.3	41.8
City Gate Marcona	PE	868	39	34	3.2	33.5
Troncal H-P ⁴	AC	167,411	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	44,450	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	9,696	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	42,854	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,179	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	121,379	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	67,077	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	77,097	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	307,955	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica