

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 15/12/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	452,015	23,856	23,657	47.0	32.1
Centro Operacional Chinchá	173,321	10,446	9,611	NA	31.7
City Gate de Independencia	63,133	5,240	5,520	40.7	36.1
Total Distribuido	688,469	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	9,651	1,171	0	3.6	22.9
Centro Operacional Chinchá	PE	22,195	1,352	612	3.6	31.7
	AC	141,475	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	17,886	1,343	381	3.6	35.1
	AC	27,729	3,981	392	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	9,150	1,368	0	3.5	24.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,298	2,430	0	4.1	24.4
	PE	14,117	767	355	3.6	31.6
City Gate Ica	AC	146,998	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE	566	82	1	3.3	42.7
City Gate Marcona	PE	875	39	34	3.4	32.7
Troncal H-P ⁴	AC	193,392	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	36,534	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	63,133	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,163	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,326	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	145,903	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,458	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	77,554	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	285,462	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica