

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16/12/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	431,128	27,477	26,345	46.9	33.0
Centro Operacional Chinchá	169,238	10,449	8,984	NA	30.4
City Gate de Independencia	35,480	5,200	5,309	41.1	35.7
Total Distribuido	635,846	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 9,796	1,542	0	3.6	22.2
Centro Operacional Chinchá	PE 22,006	1,268	595	3.7	30.4
	AC 137,436	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 17,769	1,320	478	3.6	30.9
	AC 19,574	1,667	504	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 9,994	1,510	0	3.4	24.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,096	2,426	0	4.1	25.3
	PE 14,345	754	409	3.6	
City Gate Ica	AC 144,260	NA	NA	17.0	32.9
	PE 585	89	0	3.3	
City Gate Nasca	PE 834	39	22	3.4	32.6
Troncal H-P ⁴	AC 185,987	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 27,394	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	35,480	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,459	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,309	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	142,219	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,517	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	77,198	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	262,375	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica