

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18/12/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	431,362	28,800	28,457	45.5	31.8
Centro Operacional Chinchá	168,968	9,953	9,163	NA	29.7
City Gate de Independencia	15,178	4,023	3,400	41.4	36.4
Total Distribuido	615,508	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	7,470	1,037	0	3.6	23.1
Centro Operacional Chinchá	PE	21,625	1,244	581	3.7	29.7
	AC	139,873	NA	NA	17.7	
Centro Operacional Pisco	PE	12,354	1,158	199	3.6	36.0
	AC	13,183	1,232	212	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	8,482	1,414	0	3.4	28.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	10,930	2,418	0	4.1	26.2
City Gate Ica	PE	14,144	754	400	3.6	33.3
	AC	149,806	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE	555	81	0	3.3	44.7
City Gate Marcona	PE	586	26	23	3.1	35.3
Troncal H-P ⁴	AC	182,630	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	37,416	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	1,276	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	15,178	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,235	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,131	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	135,264	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,817	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,424	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	267,459	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica