

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22/12/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	394,133	28,579	25,320	46.7	32.1
Centro Operacional Chinchá	156,191	12,897	8,804	NA	30.0
City Gate de Independencia	3,366	1,459	1,371	41.4	37.1
Total Distribuido	553,690	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	3,960	753	0	3.6	25.0
Centro Operacional Chinchá	PE	20,627	1,197	597	3.7	30.0
	AC	131,604	NA	NA	17.5	
Centro Operacional Pisco	PE	12,130	1,084	225	3.6	34.9
	AC	12,982	1,135	238	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	9,349	1,416	0	3.5	26.2
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,247	2,422	0	4.1	26.3
	PE	13,715	769	302	3.6	
City Gate Ica	AC	121,381	NA	NA	17.1	32.3
	PE	554	77	1	3.3	
City Gate Nasca	PE	758	32	30	2.9	31.7
Troncal H-P ⁴	AC	189,557	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	45,858	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	3,366	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	44,173	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,294	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	142,090	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,044	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,080	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	242,041	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica