

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24/12/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	408,792	25,522	25,384	45.8	32.6
Centro Operacional Chinchá	101,677	8,011	14,027	NA	32.7
City Gate de Independencia	0	0	0	43.8	37.6
Total Distribuido	510,469	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	4,064	622	0	3.6	23.2
Centro Operacional Chinchá	PE	17,563	1,097	226	3.6	32.7
	AC	80,050	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	9,675	997	21	3.7	29.9
	AC	10,448	1,018	99	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	15,440	1,701	0	3.5	23.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE	11,190	2,433	0	4.1	25.8
	PE	15,706	839	406	3.6	
City Gate Ica	AC	142,161	NA	NA	17.0	19.6
	PE	820	83	0	3.3	
City Gate Nasca	PE	742	33	28	2.8	35.1
City Gate Marcona	AC	196,247	NA	NA	NA	NA
Troncal H-P ⁴	AC	30,531	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	0	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	38,241	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	158,006	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	71,120	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,180	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	200,091	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica