

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25/12/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	440,040	27,816	27,542	45.5	32.9
Centro Operacional Chinchá	100,151	7,553	6,485	NA	31.0
City Gate de Independencia	0	0	0	43.9	37.2
Total Distribuido	540,191	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE 339	173	0	3.6	24.4
Centro Operacional Chinchá	PE 12,136	705	355	3.6	31.0
	AC 87,676	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 4,483	485	26	3.7	36.3
	AC 4,965	552	102	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 5,836	901	0	3.5	23.8
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,165	2,430	0	4.1	25.8
	PE 14,097	700	429	3.7	
City Gate Ica	AC 123,508	NA	NA	17.0	17.9
	PE 442	61	0	3.3	
City Gate Nasca	PE 735	33	29	2.9	35.1
Troncal H-P ⁴	AC 202,741	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 31,402	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 40,666	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	38,682	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	164,058	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	69,571	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,452	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	200,427	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica