

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26/12/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	432,684	28,274	27,852	45.3	33.4
Centro Operacional Chincha	127,795	9,608	7,800	NA	30.5
City Gate de Independencia	0	0	0	44.0	36.3
Total Distribuido	560,479	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chincha	PE 2,286	673	0	3.6	24.9
Centro Operacional Chincha	PE 15,719	800	409	3.7	30.5
	AC 109,790	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE 10,465	896	236	3.6	34.1
	AC 10,588	951	107	17.4	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE 0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE 8,175	1,054	0	3.5	25.9
Estación de Distrito de Villacuri	PE 11,182	2,419	0	4.1	24.9
City Gate Ica	PE 14,403	764	418	3.6	19.3
	AC 142,318	NA	NA	17.0	
City Gate Nasca	PE 550	83	2	3.3	41.1
City Gate Marcona	PE 819	37	30	2.9	32.2
Troncal H-P ⁴	AC 203,416	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC 52,582	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC 0	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³					
MINSUR - INDUSTRIAL	40,301	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,177	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	159,938	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	69,648	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	67,226	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	242,003	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: **Víctor Delgado B.**

Aprobado por:

Nombre: **Dario Angel O.**

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica