

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27/12/2020

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Centro Operacional Humay	422,908	25,076	24,807	46.7	32.8
Centro Operacional Chinchá	117,419	9,926	7,593	NA	36.3
City Gate de Independencia	2,882	1,427	1,381	41.7	36.6
Total Distribuido	543,209	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Estación Distrito Chinchá	PE	1,871	532	0	3.6	35.3
Centro Operacional Chinchá	PE	16,421	862	468	3.7	36.3
	AC	99,127	NA	NA	17.6	
Centro Operacional Pisco	PE	10,504	868	227	3.7	30.2
	AC	11,117	906	261	17.5	
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,416	1,241	0	3.5	32.7
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	4.1	25.7
City Gate Ica	PE	14,351	759	406	3.6	38.5
	AC	114,622	NA	NA	17.1	
City Gate Nasca	PE	544	77	3	3.3	40.5
City Gate Marcona	PE	866	37	35	3.2	32.3
Troncal H-P ⁴	AC	208,413	NA	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	47,948	NA	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	7,128	NA	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)	Temperatura Máxima (°C)
Generadores Eléctricos					
EGASA	0	NA	NA	NA	NA
EGESUR	2,882	NA	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL	41,957	NA	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1	NA	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	166,455	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	49,834	NA	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	50,385	NA	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	231,695	NA	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica