

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1-Feb-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	418,147	29,825	29,548	50.5
Centro Operacional Chinchá	142,475	10,088	8,421	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	21,416	2,824	2,780	40.5
Total Distribuido	582,038	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	4,842	773	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	11,581	610	356	3.6
	AC	126,052	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	10,890	1,023	176	3.6
	AC	11,656	1,071	194	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,474	1,430	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,527	1,525	0	2.7
City Gate Ica	PE	15,742	779	557	3.6
	AC	125,582	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	493	73	0	3.3
City Gate Marcona	PE	822	85	2	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	181,088	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	43,762	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	10,111	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	21,416	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,129	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,713	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	137,246	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	55,107	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	62,355	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	262,072	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Darío Ángel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica