

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	334,735	27,281	26,998	0.0
Centro Operacional Chinchá	242,662	19,243	16,655	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	0.0
Total Distribuido	577,397	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	15,047	1,609	111	0.0
Centro Operacional Chinchá	PE	23,492	1,224	654	0.0
	AC	204,123	NA	NA	0.0
Centro Operacional Pisco	PE	13,778	1,186	252	0.0
	AC	21,880	3,650	305	0.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,594	1,599	15	0.0
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,668	1,292	0	0.0
City Gate Ica	PE	12,119	825	126	0.0
	AC	90,103	NA	NA	0.0
City Gate Nasca	PE	708	111	2	0.0
City Gate Marcona	PE	888	40	35	0.0
Troncal H-P ⁴	AC	156,382	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	49,420	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	43,589	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,793	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	110,000	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,867	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	66,221	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	301,732	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica