

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 3-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	373,693	27,571	27,163	45.2
Centro Operacional Chinchá	174,928	18,496	12,180	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.7
Total Distribuido	548,621	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	10,813	1,485	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	23,205	1,198	740	3.6
	AC	140,910	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,920	1,153	253	3.8
	AC	14,550	1,455	273	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,574	1,844	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	2,956	1,317	0	2.7
City Gate Ica	PE	15,610	815	564	3.6
	AC	92,805	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	699	101	0	3.3
City Gate Marcona	PE	860	50	32	3.0
Troncal H-P ⁴	AC	174,555	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	40,193	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	5,970	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	45,934	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,347	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	125,275	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,092	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,811	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	227,163	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica