

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 4-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	363,134	23,344	22,947	46.4
Centro Operacional Chinchá	161,703	9,805	8,304	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.0
Total Distribuido	524,837	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	8,990	1,044	124	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	22,700	1,227	730	3.7
	AC	130,013	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	12,261	1,086	88	3.8
	AC	12,620	1,111	110	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,573	1,724	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,616	1,246	0	2.7
City Gate Ica	PE	14,887	802	425	3.6
	AC	90,180	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	638	97	0	3.3
City Gate Marcona	PE	881	39	36	2.9
Troncal H-P ⁴	AC	189,396	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	46,716	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,393	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,059	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	143,944	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,685	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	80,866	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	201,525	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica