

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	339,335	24,704	24,283	46.2
Centro Operacional Chinchá	165,405	10,467	9,291	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	42.5
Total Distribuido	504,740	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	14,751	1,812	122	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	23,539	1,260	655	3.6
	AC	127,115	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	13,225	1,144	246	3.6
	AC	13,829	1,185	269	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,561	1,812	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,469	1,229	0	2.7
City Gate Ica	PE	15,028	812	471	3.6
	AC	93,524	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	735	113	3	3.3
City Gate Marcona	PE	537	60	1	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	156,650	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	54,107	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	38,150	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,858	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	115,642	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	78,264	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,892	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	222,263	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica