Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 13-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	329,972	21,338	21,000	45.9
Centro Operacional Chincha	170,452	10,348	9,074	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.3
Total Distribuido	500,424	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	13,964	1,444	121	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	23,413	1,212	764	3.6
	AC	133,075	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	13,473	1,212	184	3.7
	AC	14,137	1,234	206	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	13,961	1,777	0	3.6
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,572	1,247	0	2.7
City Gate Ica	PE	15,207	804	507	3.6
	AC	96,896	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	691	102	1	3.3
City Gate Marcona	PE	1,350	61	54	3.1
Troncal H-P [4]	AC	147,731	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	42,957	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	38,874	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,731	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	106,125	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,131	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	75,037	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	222,529	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Nombre: Víctor Delgado B.	Nombre: Dario Angel O.

Notas:

1.- Los volumenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica