

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 14-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	346,402	24,369	24,369	45.6
Centro Operacional Chinchá	174,226	9,149	9,149	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.4
Total Distribuido	520,628	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	14,647	1,794	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	23,428	1,240	762	3.6
	AC	136,151	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	13,539	1,168	225	3.8
	AC	14,187	1,218	235	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,248	1,735	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,566	1,280	0	2.7
City Gate Ica	PE	14,989	818	453	3.7
	AC	91,942	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	698	98	1	3.3
City Gate Marcona	PE	619	55	17	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	158,194	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	45,239	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	39,368	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,074	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	115,752	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,461	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	77,088	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	218,704	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica