

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 16-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	362,633	24,338	23,999	45.8
Centro Operacional Chincha	172,537	11,087	9,608	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.4
Total Distribuido	535,170	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	14,496	1,551	36	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	23,141	1,247	695	3.6
	AC	134,900	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	13,731	1,172	238	3.7
	AC	14,286	1,208	248	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,208	1,745	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,568	1,252	0	2.7
City Gate Ica	PE	14,933	813	439	3.6
	AC	92,557	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	706	103	3	3.3
City Gate Marcona	PE	1,371	61	55	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	141,840	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	46,254	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	19,179	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	36,576	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,161	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	102,103	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,128	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,001	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	243,201	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica