Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 17-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	367,543	32,327	22,515	45.4
Centro Operacional Chincha	162,889	9,558	8,241	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.1
Total Distribuido	530,432	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	11,633	1,399	94	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	22,649	1,195	725	3.6
	AC	128,607	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,756	1,197	163	3.6
	AC	13,317	1,235	177	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	13,067	1,862	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,592	1,236	0	2.7
City Gate Ica	PE	14,758	815	418	3.6
	AC	95,821	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	718	106	3	3.3
City Gate Marcona	PE	471	30	18	3.0
Troncal H-P [4]	AC	135,694	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	57,661	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	17,688	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	33,629	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,078	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	98,986	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,178	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	69,113	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	248,447	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Nombre: Víctor Delgado B.	**Nombre: Dario Angel O.**

Notas:

1.- Los volumenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica