

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION					
Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay		359,147	22,918	22,487	45.4
Centro Operacional Chinchá		176,038	10,313	9,302	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR		0	0	0	43.3
Total Distribuido		535,185	NA	NA	NA
CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION					
Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	13,905	1,464	112	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	22,995	1,164	738	3.6
	AC	139,138	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	13,659	1,188	277	3.7
	AC	14,273	1,229	292	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,454	1,915	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,584	1,232	0	2.7
City Gate Ica	PE	15,213	813	510	3.6
	AC	98,414	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	715	100	2	3.3
City Gate Marcona	PE	1,405	61	57	2.8
Troncal H-P ⁴	AC	130,531	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	36,177	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	31,723	NA	NA	NA
CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES					
Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos					
EGASA		0	NA	NA	NA
EGESUR		0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL		40,509	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA		3,085	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA		86,936	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA		77,650	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA		77,233	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial		249,771	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica