

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION					
Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay		374,324	27,379	27,131	45.0
Centro Operacional Chinchá		163,541	11,222	9,101	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR		0	0	0	43.2
Total Distribuido		537,865	NA	NA	NA
CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION					
Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	13,108	1,460	118	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	22,551	1,212	657	3.6
	AC	127,882	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	13,797	1,189	281	3.6
	AC	17,793	1,978	292	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,907	1,779	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,541	1,244	0	2.7
City Gate Ica	PE	15,022	808	492	3.6
	AC	92,387	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	709	103	1	3.3
City Gate Marcona	PE	868	63	23	2.9
Troncal H-P ⁴	AC	149,497	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	46,295	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	20,507	NA	NA	NA
CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES					
Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos					
EGASA		0	NA	NA	NA
EGESUR		0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL		40,930	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA		2,982	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA		105,586	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA		77,052	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA		73,589	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial		237,727	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica