

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	382,041	23,544	23,272	45.2
Centro Operacional Chincha	172,897	10,465	9,284	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.2
Total Distribuido	554,938	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	15,188	1,614	213	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	23,044	1,189	758	3.6
	AC	134,665	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	13,700	1,211	275	3.6
	AC	14,279	1,237	297	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,269	1,682	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,836	1,233	0	2.7
City Gate Ica	PE	14,532	807	374	3.6
	AC	92,761	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	725	103	3	3.3
City Gate Marcona	PE	824	38	29	2.5
Troncal H-P ⁴	AC	166,153	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	44,978	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	15,984	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m ³)	Flujo Máximo (m ³ /h)	Flujo Mínimo (m ³ /h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,943	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,345	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	121,865	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,111	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,227	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	239,447	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica