

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION					
Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay		375,549	22,638	22,208	45.7
Centro Operacional Chinchá		130,031	9,659	8,318	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR		0	0	0	43.3
Total Distribuido		505,580	NA	NA	NA
CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION					
Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	10,535	1,081	50	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	22,456	1,243	698	3.6
	AC	97,040	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,494	1,067	218	3.7
	AC	12,737	1,078	227	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,130	1,645	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,561	1,239	0	2.7
City Gate Ica	PE	14,410	783	386	3.6
	AC	93,754	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	675	102	0	3.3
City Gate Marcona	PE	1,303	61	35	2.5
Troncal H-P ⁴	AC	175,156	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	43,350	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	3,980	NA	NA	NA
CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES					
Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos					
EGASA		0	NA	NA	NA
EGESUR		0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3					
MINSUR - INDUSTRIAL		41,752	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA		2,583	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA		130,821	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA		74,658	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA		37,982	NA	NA	NA
Mercado Regulado					
Residencial, Comercial, GNV, Industrial		217,784	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
- AC: Acero / PE: Polietileno
- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
- Se considera los empaquetamientos que se realizan.
- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica