

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 26-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	307,496	22,943	22,814	46.9
Centro Operacional Chinchá	146,820	9,228	7,942	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.5
Total Distribuido	454,316	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	4,587	784	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	22,053	1,121	649	3.7
	AC	120,180	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	11,508	1,067	217	3.7
	AC	11,818	1,084	235	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	4,876	1,183	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,430	1,242	0	2.7
City Gate Ica	PE	10,672	769	101	3.6
	AC	38,809	NA	NA	17.4
City Gate Nasca	PE	729	108	1	3.3
City Gate Marcona	PE	1,201	63	24	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	180,352	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	46,047	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,966	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	138,385	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	35,531	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,022	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	166,357	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica