

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 28-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	305,380	17,425	17,093	46.9
Centro Operacional Chinchá	169,408	10,943	8,761	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.6
Total Distribuido	474,788	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	8,161	1,074	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	22,605	1,196	745	3.6
	AC	138,642	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	8,759	1,027	39	3.7
	AC	9,152	1,033	107	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	6,883	1,474	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,518	1,248	0	2.7
City Gate Ica	PE	11,420	800	116	3.6
	AC	47,683	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	699	106	1	3.3
City Gate Marcona	PE	895	41	36	2.9
Troncal H-P ⁴	AC	182,780	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	44,521	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,494	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,901	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	138,385	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	34,646	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	79,175	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	191,116	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica