

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	361,736	25,131	24,818	45.9
Centro Operacional Chinchá	173,645	10,349	9,384	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.9
Total Distribuido	535,381	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	14,705	1,570	34	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	22,778	1,260	750	3.6
	AC	136,162	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	13,027	1,183	230	3.7
	AC	13,602	1,209	240	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,209	1,413	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,680	1,248	0	2.7
City Gate Ica	PE	14,093	788	352	3.6
	AC	90,470	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	712	108	1	3.3
City Gate Marcona	PE	886	39	35	2.8
Troncal H-P ⁴	AC	177,235	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	4,333	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	34,488	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,347	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,991	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	131,897	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	72,304	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,663	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	209,179	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica