

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	382,330	24,884	26,205	45.1
Centro Operacional Chinchá	179,596	10,603	9,092	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.0
Total Distribuido	561,926	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	17,885	1,593	268	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	23,616	1,257	687	3.6
	AC	138,095	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	14,013	1,237	34	3.7
	AC	15,119	1,373	109	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	11,635	1,785	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,633	1,281	0	2.7
City Gate Ica	PE	14,671	803	424	3.6
	AC	93,535	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	721	106	2	3.3
City Gate Marcona	PE	1,091	61	28	2.8
Troncal H-P ⁴	AC	162,294	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	52,722	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	10,896	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,955	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,105	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	118,234	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,824	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	79,579	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	243,229	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica