

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 31-Jul-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	400,950	24,497	24,193	46.1
Centro Operacional Chinchá	176,492	10,751	9,383	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.7
Total Distribuido	577,442	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	15,814	1,471	203	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	23,469	1,256	729	3.6
	AC	137,209	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	14,306	1,227	286	3.7
	AC	15,683	1,391	295	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	12,302	1,867	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,640	1,348	0	2.7
City Gate Ica	PE	14,957	819	466	3.6
	AC	66,194	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	713	100	1	3.3
City Gate Marcona	PE	744	33	29	2.8
Troncal H-P ⁴	AC	176,189	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	55,427	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	38,795	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,529	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,975	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	130,685	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	49,173	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,424	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	279,656	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica