

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1-Jun-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	261,449	14,934	15,750	47.3
Centro Operacional Chinchá	255,418	18,272	18,174	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.2
Total Distribuido	516,867	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	19,448	1,814	452	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	12,749	572	409	3.5
	AC	223,221	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	11,702	1,068	193	3.8
	AC	82,358	8,034	720	17.0
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,139	1,559	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,603	1,232	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,310	812	171	3.6
	AC	85,776	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	681	104	0	3.3
City Gate Marcona	PE	889	40	34	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	43,554	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	24,218	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,577	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,977	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,411	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,373	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	340,309	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica