

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 3-Jun-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	258,322	22,161	22,016	46.9
Centro Operacional Chinchá	214,881	16,486	14,470	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.2
Total Distribuido	473,203	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	21,915	1,845	493	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	13,305	686	428	3.5
	AC	179,661	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,306	1,101	215	3.7
	AC	42,783	4,185	301	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	6,468	1,452	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,513	1,414	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,205	806	179	3.6
	AC	88,041	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	698	104	2	3.3
City Gate Marcona	PE	887	38	36	3.0
Troncal H-P ⁴	AC	44,838	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	53,185	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,527	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,310	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	79,001	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,618	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	281,348	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica