

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 5-Jun-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	273,676	21,444	21,282	46.6
Centro Operacional Chinchá	211,202	12,634	12,205	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.3
Total Distribuido	484,878	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	23,509	1,988	483	3.7
Centro Operacional Chinchá	PE	13,478	718	443	3.5
	AC	174,215	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,372	1,120	250	3.8
	AC	69,958	8,069	488	17.1
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,204	1,547	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,563	1,233	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,262	813	174	3.6
	AC	90,896	NA	NA	17.4
City Gate Nasca	PE	698	111	0	3.3
City Gate Marcona	PE	876	38	35	3.0
Troncal H-P ⁴	AC	44,872	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	48,641	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,821	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,051	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	78,842	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,689	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	304,141	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica