Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 9-Jun-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	275,135	20,014	19,710	46.1
Centro Operacional Chincha	175,349	12,438	12,005	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.6
Total Distribuido	450,484	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chincha	PE	23,675	1,965	470	3.6
Centro Operacional Chincha	PE	13,759	728	461	3.6
	AC	137,915	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,160	1,060	247	3.8
	AC	36,161	5,860	264	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,430	1,466	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,528	1,254	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,188	794	160	3.6
	AC	86,770	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	687	108	0	3.3
City Gate Marcona	PE	869	38	35	2.9
Troncal H-P [4]	AC	44,785	NA	NA	NA
Ramal Nasca [6]	AC	41,327	NA	NA	NA
Linepack [5]	AC	27,230	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m^3)	Flujo Máximo (m^3/h)	Flujo Mínimo (m^3/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,528	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,257	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	77,121	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	77,702	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	250,876	NA	NA	NA

Elaborado por:	Aprobado por:
Nombre: Víctor Delgado B.	**Nombre: Dario Angel O.**

Notas:

1.- Los volumenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.

2.- La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.

3.- AC: Acero / PE: Polietileno

4.- En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur

5.- Se considera los empaquetamientos que se realizan.

6- En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas

NA: No Aplica