

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10-Jun-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	248,313	19,982	19,691	46.5
Centro Operacional Chinchá	171,741	10,667	9,855	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.5
Total Distribuido	420,054	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	20,950	1,972	192	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	12,895	755	448	3.5
	AC	137,896	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	12,523	1,114	255	3.8
	AC	31,042	4,013	383	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,471	1,558	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,529	1,237	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,132	805	159	3.6
	AC	85,883	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	684	104	0	3.3
City Gate Marcona	PE	882	38	35	2.9
Troncal H-P ⁴	AC	39,488	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	44,686	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	7,994	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	36,213	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,275	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,355	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,823	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	227,388	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica