

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 18-Jun-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	228,509	12,629	12,590	47.1
Centro Operacional Chinchá	212,070	14,997	12,493	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	5	0	2	42.8
Total Distribuido	440,584	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	22,081	1,605	605	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	13,118	743	397	3.5
	AC	176,871	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	13,222	1,180	236	3.8
	AC	13,961	1,210	277	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,794	1,581	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,552	1,238	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,429	820	164	3.6
	AC	87,749	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	713	108	2	3.3
City Gate Marcona	PE	958	44	36	2.8
Troncal H-P ⁴	AC	42,630	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,951	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	5	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	39,562	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,068	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,055	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	79,863	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	251,482	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica