

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 20-Jun-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	252,870	16,385	15,845	46.6
Centro Operacional Chinchá	177,465	15,606	14,490	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	43.7
Total Distribuido	430,335	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	21,693	1,862	413	3.7
Centro Operacional Chinchá	PE	13,135	622	420	3.5
	AC	142,637	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	11,065	1,027	94	3.8
	AC	11,346	1,043	107	17.6
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,863	1,435	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,618	1,243	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,127	788	126	3.6
	AC	87,872	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	637	90	1	3.3
City Gate Marcona	PE	954	41	38	2.9
Troncal H-P ⁴	AC	44,120	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	44,803	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	26,464	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,833	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,287	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,774	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	72,779	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	237,662	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica