

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 22-Jun-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	227,027	13,103	12,934	46.5
Centro Operacional Chinchá	207,710	12,487	11,549	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.4
Total Distribuido	434,737	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	20,279	1,939	312	3.7
Centro Operacional Chinchá	PE	18,113	919	530	3.6
	AC	169,318	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	12,043	1,020	301	3.8
	AC	12,376	1,068	111	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,689	1,486	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,643	1,237	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,453	795	188	3.6
	AC	90,412	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	645	99	0	3.3
City Gate Marcona	PE	960	41	38	3.0
Troncal H-P ⁴	AC	48,136	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	34,090	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	2,580	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m³				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,937	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,151	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	2,048	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,048	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	70,943	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	241,610	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica