

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 24-Jun-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	269,995	15,385	15,296	47.0
Centro Operacional Chinchá	240,803	15,875	12,152	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.8
Total Distribuido	510,798	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	16,079	1,632	186	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	23,229	1,228	755	3.6
	AC	201,495	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	13,233	1,204	286	3.8
	AC	42,698	4,985	435	17.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	8,390	1,512	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,790	1,257	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,648	806	179	3.6
	AC	85,225	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	680	105	0	3.3
City Gate Marcona	PE	973	41	39	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	45,165	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	52,178	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	3,014	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,962	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,203	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,401	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,975	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	318,257	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica