

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 25-Jun-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	255,735	17,418	25,367	46.8
Centro Operacional Chinchá	189,846	13,407	10,213	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	45.2
Total Distribuido	445,581	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	16,359	1,653	192	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	23,372	1,242	753	3.6
	AC	150,115	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	12,968	1,208	241	3.8
	AC	22,628	3,484	248	17.3
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,970	1,600	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,586	1,236	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,814	823	209	3.6
	AC	86,392	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	696	104	0	3.3
City Gate Marcona	PE	970	49	32	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	44,561	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	58,698	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	2,452	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	41,477	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,084	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	74,279	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	73,894	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	252,847	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica