

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 27-Jun-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	248,765	40,418	21,058	46.5
Centro Operacional Chinchá	201,378	13,407	10,725	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	45.7
Total Distribuido	450,143	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	12,317	1,421	48	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	22,927	1,237	721	3.6
	AC	166,134	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	11,652	1,065	85	3.8
	AC	53,432	4,031	411	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,772	1,445	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,579	1,236	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,284	809	143	3.6
	AC	64,387	NA	NA	17.0
City Gate Nasca	PE	649	98	0	3.3
City Gate Marcona	PE	893	41	35	3.4
Troncal H-P ⁴	AC	42,295	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	31,803	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	18,019	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	39,147	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,148	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	49,993	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	37,225	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	320,630	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica