

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 29-Jun-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	247,560	14,037	13,826	47.3
Centro Operacional Chinchá	232,393	15,167	13,457	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	45.7
Total Distribuido	479,953	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	7,920	1,219	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	22,481	1,150	744	3.6
	AC	201,992	NA	NA	17.6
Centro Operacional Pisco	PE	11,907	1,105	260	3.7
	AC	63,230	5,078	341	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	8,646	1,617	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,702	807	141	3.6
	AC	54,470	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	699	102	1	3.3
City Gate Marcona	PE	893	39	36	3.3
Troncal H-P ⁴	AC	40,458	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	36,995	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	17,560	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	40,457	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	37,443	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	42,022	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	360,030	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica