

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 30-Jun-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	335,110	27,906	27,448	46.2
Centro Operacional Chinchá	235,194	19,243	14,726	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	5,747	1,419	1,375	41.5
Total Distribuido	576,051	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	14,247	1,553	103	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	23,294	1,233	751	3.6
	AC	197,653	NA	NA	17.3
Centro Operacional Pisco	PE	12,801	1,134	230	3.8
	AC	102,137	5,541	1,580	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	7,594	1,461	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	5,587	1,393	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,039	809	121	3.6
	AC	41,610	NA	NA	17.2
City Gate Nasca	PE	688	106	3	3.3
City Gate Marcona	PE	878	39	35	3.2
Troncal H-P ⁴	AC	45,285	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	46,321	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	60,170	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	5,747	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	42,128	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	3,157	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	27,338	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	28,696	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	468,985	NA	NA	NA

Elaborado por:
Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:
Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica