

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 1-May-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	163,286	18,282	17,673	46.8
Centro Operacional Chinchá	97,026	9,191	5,964	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.2
Total Distribuido	260,312	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	6,231	1,004	0	3.7
Centro Operacional Chinchá	PE	9,431	551	297	3.6
	AC	81,364	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	6,439	897	25	3.7
	AC	8,057	1,343	108	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	5,892	1,482	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	2.7
City Gate Ica	PE	11,346	814	163	3.6
	AC	78,815	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	643	105	0	3.3
City Gate Marcona	PE	858	37	34	2.9
Troncal H-P ⁴	AC	0	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	41,808	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	9,428	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,639	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	48,063	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	138,610	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica