

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 2-May-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	157,713	14,835	12,126	47.2
Centro Operacional Chinchá	122,840	9,191	7,085	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	44.4
Total Distribuido	280,553	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	6,880	993	0	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	9,660	527	271	3.6
	AC	106,300	NA	NA	17.4
Centro Operacional Pisco	PE	6,906	874	33	3.6
	AC	6,906	888	100	17.4
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	5,765	1,429	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,795	1,519	0	2.7
City Gate Ica	PE	11,061	800	91	3.6
	AC	79,902	NA	NA	17.1
City Gate Nasca	PE	601	97	0	3.3
City Gate Marcona	PE	864	40	33	2.9
Troncal H-P ⁴	AC	0	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	51,003	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	0	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,225	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	74,509	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	144,910	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica