

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 7-May-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	179,021	14,731	15,819	46.0
Centro Operacional Chinchá	136,411	10,560	9,257	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	45.2
Total Distribuido	315,432	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	9,983	1,083	156	3.6
Centro Operacional Chinchá	PE	10,265	530	321	3.6
	AC	116,163	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	10,721	1,128	201	3.7
	AC	11,288	1,175	211	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	6,214	1,469	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,807	1,516	0	2.7
City Gate Ica	PE	11,825	808	140	3.6
	AC	85,111	NA	NA	17.4
City Gate Nasca	PE	641	101	0	3.3
City Gate Marcona	PE	847	38	33	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	12,291	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	38,767	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	10,388	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	1,902	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	76,043	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,457	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	156,132	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica