

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 8-May-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	203,759	14,906	14,684	46.4
Centro Operacional Chinchá	136,407	10,829	7,633	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	45.2
Total Distribuido	340,166	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	11,015	1,195	119	3.7
Centro Operacional Chinchá	PE	10,350	572	357	3.6
	AC	115,042	NA	NA	17.5
Centro Operacional Pisco	PE	11,162	1,042	206	3.7
	AC	11,659	1,073	221	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	6,191	1,472	0	3.4
Estación de Distrito de Villacuri	PE	6,765	1,528	0	2.7
City Gate Ica	PE	12,108	795	138	3.6
	AC	85,298	NA	NA	17.4
City Gate Nasca	PE	651	102	0	3.3
City Gate Marcona	PE	854	37	34	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	34,973	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	45,114	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	32,071	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	2,902	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	75,722	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	76,307	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	164,180	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica