

Reporte Operativo del Sistema de Distribución de Gas Natural

Día Operativo: 10-May-20

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTO DE RECEPCION

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Centro Operacional Humay	169,171	10,644	9,789	46.6
Centro Operacional Chinchá	121,337	8,543	6,551	NA
Estación Regulación y Medición EGASA-EGESUR	0	0	0	45.3
Total Distribuido	290,508	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN ESTACIONES DE REGULACION

Condiciones Operativas		Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Estación Distrito Chinchá	PE	5,353	875	0	3.7
Centro Operacional Chinchá	PE	9,725	525	339	3.6
	AC	106,259	NA	NA	17.3
Centro Operacional Pisco	PE	7,277	886	86	3.7
	AC	7,517	893	109	17.5
Estación Distrito Aceros Arequipa	PE	0	0	0	0.0
Estación Distrito Ica	PE	5,428	1,363	0	3.5
Estación de Distrito de Villacuri	PE	0	0	0	2.7
City Gate Ica	PE	10,881	802	168	3.6
	AC	74,443	NA	NA	17.3
City Gate Nasca	PE	636	94	0	3.3
City Gate Marcona	PE	848	37	33	3.1
Troncal H-P ⁴	AC	39,827	NA	NA	NA
Ramal Nasca ⁶	AC	34,654	NA	NA	NA
Linepack ⁵	AC	0	NA	NA	NA

CONDICIONES DE OPERACIÓN PUNTOS DE ENTREGA A CONSUMIDORES

Condiciones Operativas	Volumen Entregado (m³)	Flujo Máximo (m³/h)	Flujo Mínimo (m³/h)	Presión de Entrega (barg)
Generadores Eléctricos				
EGASA	0	NA	NA	NA
EGESUR	0	NA	NA	NA
Independientes >30,000m3				
MINSUR - INDUSTRIAL	39,827	NA	NA	NA
MINSUR - CENTRAL TÉRMICA	0	NA	NA	NA
ACEROS AREQUIPA	0	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS ICA	73,902	NA	NA	NA
ELECTRODUNAS CHINCHA	79,041	NA	NA	NA
Mercado Regulado				
Residencial, Comercial, GNV, Industrial	110,078	NA	NA	NA

Elaborado por:

Nombre: Víctor Delgado B.

Aprobado por:

Nombre: Dario Angel O.

Notas:

- Los volúmenes, flujo máximo, flujo mínimo y la presión de entrega, corresponden a la medición realizada en el día operativo.
 - La información presentada en este reporte, es obtenida de las condiciones de operación y es referencial. Asimismo, esta sujeta a modificación, previa validación del balance mensual.
 - AC: Acero / PE: Polietileno
 - En la Troncal HP (Humay-Pisco), se considera los consumos de Aceros Arequipa y Minsur
 - Se considera los empaquetamientos que se realizan.
 - En el Ramal Nasca, se considera el consumo de Limagas
- NA: No Aplica